


2025年5月19日現在

質問番号	図書番号・ページ	質問内容	回答
3	前室配置図	この部屋の被覆資材は何を使用しますか？ エフグリーン？ POフィルム？ ・温室内通路からのシートシャッターの付いた出入口の部屋、 ・その正面のパッカー車と下足室のある部屋 ・防除機材場 ・養液調整室 ・肥料調整室 ・下足室	「その正面のパッカー車と下足室のある部屋」、「下足室」などの屋外との境界となる壁面は、外被材と同じ仕様のエフグリーンを使用してください。 それ以外については素材に指定はありませんが、耐久性に優れた（外被材として5年以上の展張が可能）製品を選択してください。
4	前室配置図	説明会でお話が合ったのですが再確認させてください。 前室の次の部屋は天井が必要ですか？ ・防除室 ・下足室 ・収穫調整場 ・肥料調整所 ・養液調整室	 不要。ただし、軒の高さまで仕切ってください。 必要 不要。こちらは部屋ではありません。 不要 不要
5	前室配置図	トイレには換気扇無しでよいですか？	各ブースからダクトにて換気。ブース内が負圧になるように。
6	ハウス基本仕様及び 前室配置図	電動シャッターサイズが、仕様書ではW3,000×H4,000となっており、 図面では W4,000×W4,000となっていますが、どちらが正しいですか？	電動シャッターは仕様書v2どおり、4,000×4,000
7	前室配置図	確認できました。	
8	ハウス基本仕様 養液設備 土間	養液装置の設備に畑灌水用に紫外線殺菌装置とありますが、それは 原水タンク 164tの1基を処理前タンクとして、164tの1基を処理後タンクと考えれば良い ですか？ また、土間には作業休室には原水ポンプタンク、処理前ポンプタンク、処理後 ポンプタンクがあり、図面には原水ポンプタンクが2個あるのですが、原水ポン プタンクは1つに も処理前・処理後タンクがあるのですか？	2基ともそのまま液肥原液と混入して灌水可能な原水を貯めておく タンクの位置づけです。 処理前タンク・処理後タンクは、混合給液装置、サンドフィルター、紫 外線殺菌装置処理設備の付帯品として必要な場合に設置くださ い。設置しなくても運用上問題ない場合は設置不要です。



9	ハウス基本仕様 外構	搬入経路アスファルトとありますが、図面のどこにどれだけの面積となりますか？	配置図（図面 1 ページ目）の北側、ブルーで表示したエリアが搬入経路となります（右図参照）。 全面道路から4トン車がスムーズに出入りできるよう、隅切りを設けてください。 また、敷地北側道路沿い駐車場への侵入および建物北東側の重油タンクへの給油車の侵入がスムーズに行える形状としてください。 道路と敷地の高低差等は現地でご確認ください。
10	ハウス基本仕様 外構	U字溝のご指定サイズはありますか？	400x400のものでお願いします。 ただし、雨水排水計画を実行するにあたり十分な機能をもつサイズとしてください。 （雨水排水計画書は別途配布いたします。）
11	コリドー断面図	図面のコリドー断面図を見ると屋根巻き上げには、内部防虫ネット付になっていますが 外部に面している妻面自動巻き上げには防虫ネットがありません。無じでよろしいですか？	外部妻面自動巻き上げにも防虫ネットが必要です。
12	コリドー断面図	このコリドー断面図の妻面に灌水パイプとあります。この灌水パイプは何の目的でしょうか？	右図左上の灌水パイプかと存じます。夏場、当該部より不織布などをたらし、そこに散水することで外気導入時の外気温を下げるためです。パッドアンドファンの簡易版とお考えください。
13	機器配置想定図	機器配置想定図にはヒートポンプは西7東7となっていますが、図面の右の表に 西10東4となっているのは間違いですか？	図面右表が正です。詳細は新たに配布する「暖房負荷計算書」をご確認ください。
14	実施設計書	3ページに"防鳥アルミ製金具"とあります。こちらも見積りに入れるのですかね？	入れてください。
15	ハウス基本仕様 内部機器	ロックワールスラブの金額は見積もりに入れますが、ロックワールキューブは入れるのでしょうか？	入れてください。
16	ハウス基本仕様 外構 建物周囲	"上記以外のハウス北側敷地に碎石敷設"について確認ですが、図面で航空写真配置図で青地で車の絵が書いてある幅7mの部分のことでしょうか？ また、以前質問した9番の搬入経路のアスファルトですが、入口付近9.6m×22mくらいの青く塗ってあるところでしょうか？	・北側敷地の碎石敷：駐車スペースおよび経路、給油車の出入り経路が対象となります。 ・搬入経路：その通りです。
17	ハウス基本仕様	コリドーの床はシートでよろしいでしょうか？ シートの場合、ハウスのシートと同じに なりますか？	栽培室内と同様としてください。

